

ul Ratuszowa nr 1(2)- Twardogóra
elewacja frontowa od strony ulicy Ratuszowej

UWAGI:

1. IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN ZEWNETRZNYCH
ODKOPAĆ FUNDAMENTY , SKUĆ ISTNIEJĄCE WARTSWY TYNKU,
UZUPEŁNIC UBYTKI W MURZE, ZNISZCZONE FRAGMENTY MURU WYMIENIĆ ,
FUGI MIEDZY CEGŁAMI WYKUĆ DO GŁ. 2 CM., POWIERZCHNIĘ OCZYŚCIĆ
PREPARATAMI ANTYBIOLOGICZNYMI , ŚCIANY ZAGRUNTOWAĆ

COKÓŁ PONIŻEJ GRUNTU

NAŁOŻYĆ IZOLACJĘ PIONOWĄ NP SP 63 BAUMIT - TYNK RENOWACYJNY USZCZELNIAJĄCY
TYNK WYSŁONIĆ OD ZEW. FOLIĄ KUBEŁKOWĄ DO POZIOMU GRUNTU

COKÓŁ POWYŻEJ GRUNTU

-ISTNIEJĄCA ŚCIANA
- IZOLACJA PIONOWA SP 63
- nałożyć podkład renowacyjny SV 61 (obrzutka max 50% powierzchni)
- nałożyć tynk renowacyjny SP64G (2cm)
- nałożyć tynk renowacyjny SP64P(1-1,5cm)
- szpachla MC 55
- malowanie farbami krzemianowymi wg kolorystyki elewacji

2. IZOLACJA POZIOMA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH :
- INIEKCJA CIŚNIENIOWA OD STRONY ZEWNETRZNEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ (SMK) MIKROEMULSJA SILIKONOWA
DLA ŚCIAN DO 50 cm GR. WYKONAC 1 RZĄD NAWIERCEŃ CO 15-20 CM POD KĄTEM 30-45 STOPNI . DLA ŚCIAN POWYŻEJ 50 cm GRUBOŚCI WYKONAC 2 RZĘDY NAWIERCEŃ W ODL. 15-20 cm NA " MIJANKĘ" .
3. WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH NA NOWE - STALOWE , SZKLONE ANTYWŁAMANIOWO
4. OKNA I WITRYNY NOWE DREWNIANE W KOLORYSTYCE CIEMNEGO ORZECHA
5. DRZWI WEJŚCIOWE DO POZOSTAWIENIA - NALEŻY PODDAĆ RENOWACJI
6. DRZWI DO WYMIANY NA NOWE DREWNIANE W KOLORZE CIEMNEGO ORZECHA
7. NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE , RYNNY , KOSZE , RYRY SPUSTOWE WYKONANE Z BLACHY MIEDZIANEJ W KOLORZE NATURALNYM
8. ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN
9. KOMINY -DODAĆ CZAPĘ KOMINOWĄ Z BLACHY MIEDZIANEJ
10. WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH:

OD POZIOMU GRUNTU DO OKOŁO 220 CM:
- skuć stary tynk
- skuć zainfekowane fragm. muru i fug
- oczyścić powierzchnię i pokryć Sanier Losung-dezynfekcja
- nałożyć podkład renowacyjny SV 61 (obrzutka max 50% powierzchni)
- nałożyć tynk renowacyjny SP64G (2cm)
- nałożyć tynk renowacyjny SP64P(1-1,5cm)
- szpachla MC 55
- malowanie farbami krzemianowymi wg kolorystyki elewacji

OD POZIOMU OKOŁO 220 CM DO LINII OKAPU :
- skuć stary tynk
- skuć zainfekowane fragm. muru i fug
- oczyścić powierzchnię i pokryć Sanier Losung-dezynfekcja
- nałożyć tynk wapienny RK 39 lub cementowo wapienny LL69
- nałożyć szpachlę MC 55 o uziarnieniu 0.-1.2 mm
- malować farbami krzemianowymi(SILIKATOWYMI) wg kolorystyki elewacji

12. NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY : SZYLDY , OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE , STOJAKI NA CHORĄGWIE
13. LIKWIDACJA INSTALACJI NATYNKOWEJ .
14 . ODTWORZENIE CHODNIKA PO WYKONANIU PRAC IZOLACYJNYCH
15 . NOWE PARAPETY ZEWNĘTRZNE: BLACHA MIEDZIANA
16 . ELEMENTY PŁASKORZEŹB NALEŻY PODDAĆ RENOWACJI WG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
17 . GRANITOWE STOPNIE DO OCZYSZCZENIA
18 . STOPNIE POKRYĆ PŁYTKAMI GRESOWYMI ANTYPOŚLIZGOWYMI

REMONT ELEWACJI NIE OBEJMIJE PIWNIC , IZOLACJE MAJĄ ZOSTAĆ WYKONANE TYLKO OD ZEWNĄTRZ , CAŁOŚĆ DETALU ISTNIEJĄCEGO MA ZOSTAĆ ODTWORZONA WG PROFILI ISTNIEJĄCYCH .

ARTMANU STUDIO
ARTMANU@WP.PL
TEL: 510 182 914
FAX: 62 5938822
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO MARTA SZYMAŃSKA
SIEDZIBA : 63-400 OSTRÓW WLKP. UL.ZIEMIAŃSKIEGO 19/17

Inwestor	GMINA TWARDOGÓRA, RYNEK 14, 56-416 TWARDOGÓRA
adres inwestycji	GMINA TWARDOGÓRA UL RATUSZOWA 56-416 TWARDOGÓRA
temat rys.:	REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKÓW UL. RATUSZOWEJ
	BUDYNEK NR 1 (A) -ELEWACJA FRONTOWA OD UL RATUSZOWEJ ZAKRES PRAC

ARCHITEKTURA	NR UPR.	DATA	PODPIS
mgr inż.arch. ANNA SOKÓŁ	310/01/DUW	06.10	
mgr inż.arch. MARTA SZYMAŃSKA		06.10	
sprawdził mgr inż.arch. KATARZYNA LOGOŃ	15699/DUW	06.10	

0342-50RC/09	1:50	PW	arch	A-1.A-Z1
nr projektu	SKALA	faza	branża	nr rys.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com